

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. CPR-ST-001

- Unikalus identifikacinis produkto kodas:
Smoke / Heat Detectors, Model SD119
- Tipas (modelis) kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(4):
Smoke / Heat Detectors
Incl. SD119-2, SD119-2L, SD119-2H, SD119-2HL
SD119-4(12V), SD119-4(24V), SD119-4H(12V), SD119-4H(24V)
- Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys remiantis taikomomis darniosiomis techninėmis specifikacijomis, kaip numato gamintojas:
Priešgaisrinė apsauga
- Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar registruotas prekinis ženklas bei kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(5):
Ningbo Sentek Electronics Co., Ltd..
448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo City, China 315175
Tel. +86-574-87155635
Fax: +86-574-87155951
Email: service@sentek.cc
- Jeigu toks yra, pavadinimas ir kontaktinis adresas, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis nurodytas straipsnyje 12(2):
Netaikoma
- Statybos produkto vertinimo ir eksploatacinių savybių pastovumo patikros sistema ar sistemos kaip nustatyta V priede:
„System 1“
- Statybos produktas pažymėtas 1 punkte atitinka sekančius standartus:
EN54-5:2000+A1:2002 ir EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006

Įgaliota įstaiga:
Intertek Testing & Certification Limited - 0359

Atliko:
pirminius atitinkamų produkto savybių bandymus,
pirminį gamyklos ir jos produkcijos kontrolės patikrinimą,
nuolatinį gamyklos produkcijos kontrolės vertinimą ir stebėjimą pagal „System 1“

ir išdavė EB atitikties liudijimą Nr.:
0359-CPR-00210
- Tuo atveju jei eksploatacinių savybių deklaracijos dėl statybos produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas:
Netaikoma
- Veikimo deklarasavimas:

Savybių lentelė atitinkanti EN54-5:2000+A1:2002 standartus

Darniosios techninės charakteristikos

Pagrindinės charakteristikos	Vykdymas	Straipsniai	Pastabos
Nominalios aktyvacijos sąlygos/Jautrumas, reakcijos uždelisimas (reakcijos laikas) ir veikla gaisro sąlygomis	Atitiko	4.2, 4.3, 5.2 to 5.6, 5.8, 6.1, 6.2	a, b
Veiklos patikimumas	Atitiko	4.4 to 4.11	c
Maitinimo įtampos tolerancija	Atitiko	5.7	
Veiklos patikimumo ir reakcijos vėlavimo patvarumas; atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.9, 5.10	a

Veikimo patikimumo patvarumas; vibracijos atsparumas	Atitiko	5.14 to 5.17	
Veikimo patikimumo patvarumas; dregmės atsparumas	Atitiko	5.11, 5.12	
Veikimo patikimumo patvarumas; korozijos atsparumas	Atitiko	5.13	
Veikimo patikimumo patvarumas; elektros stabilumas	Atitiko	5.18	
Pastabos: Taikoma modeliams SD119-2H, SD119-2HL, SD119-4H (12V) ir SD119-4H (24V), šie modeliai taip pat turi eksploatacinių savybių deklaraciją, susijusią su EN54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006. a. Straipsniai 5,5 ir 5,10 netaikomi A1 ir A2 klasės detektoriams. b. Straipsniai 6,1 ir 6,2 yra taikoma tik priesagą S ir priesagą R turintiems detektoriams c. Gamintojas pareiškė, kad SD119 asortimento detektoriai nesirėmė programinės įrangos standarto reikalavimais; todėl straipsnis 4.11 nebuvo vertinamas			

Savybių lentelė atitinkanti EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006 standartus			
Darniosios techninės charakteristikos			
Pagrindinės charakteristikos	Vykdymas	Straipsniai	Pastabos
Nominalios aktyvacijos sąlygos/Jautrumas, reakcijos uždelimas (reakcijos laikas) ir veikla gaisro sąlygomis	Atitiko	4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	a
Veiklos patikimumas	Atitiko	4.2 to 4.7, 4.9 to 4.11	a
Maitinimo įtampos tolerancija	Atitiko	5.5	
Veiklos patikimumo ir reakcijos vėlavimo patvarumas; atsparumas temperatūrai	Atitiko	5.8, 5.9	
Veikimo patikimumo patvarumas; vibracijos atsparumas	Atitiko	5.13 to 5.16	
Veikimo patikimumo patvarumas; dregmės atsparumas	Atitiko	5.10, 5.11	
Veikimo patikimumo patvarumas; korozijos atsparumas	Atitiko	5.12	
Veikimo patikimumo patvarumas; elektros stabilumas	Atitiko	5.17	
Pastabos: Taikoma modeliams SD119-2, SD119-2L, SD119-4 (12V), SD119-4 (24V), SD119-2H, SD119-2HL, SD119-4H (12V) ir SD119-4H (24V). Modeliai SD119-2H, SD119-2HL, SD119-4H (12V) ir SD119-4H (24V) taip pat turi eksploatacinių savybių deklaraciją, susijusią su EN54-5: 2000 + A1: 2002. a. Gamintojas pareiškė, kad SD119 asortimento detektoriai nesirėmė programinės įrangos standarto reikalavimais; todėl straipsniai 4,8 ir 4.11 nebuvo vertinami			

10. Produkto nurodyto 1 ir 2 punktuose deklaracija patvirtinina veikimo deklaravimą nurodytą 9 punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota gamintojo, nurodyto 4 punkte, priiimant visą atsakomybę.

Pasirašyta gamintojo vardu

..... Peilin Jiang, generalinis direktorius.....
(vardas, pavardė ir pareigos)

Peilin

..... Ningbo Lap. 23, 2013.....
(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)